

Früher Fehlalarm



Foto: Thomas Sehner

Am Samstagmorgen, den 03.08, wurde die Feuerwehr Hundsangen und Teile der Feuerwehr Wallmerod aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Unternehmen im Industriegebiet gegen 04:20 Uhr alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte keinerlei Rauch oder Feuer festgestellt werden.

Während der Begehung des Unternehmens konnte der auslösende Brandmelder entdeckt werden.

Dieser löste offensichtlich aufgrund eines technischen Defekts aus, da Wasser aus ihm ausgetreten ist. Die letzten der 25 angerückten Kräfte konnten gegen 04:40 Uhr abrücken, nachdem die Einsatzstelle dem Eigentümer übergeben wurde.